

Краснодарский край
 Администрация муниципального
 образования город-курорт Анапа
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА №18 ИМ. И.А. МИРОНЕНКО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОД-КУРОРТАНАПА
 353425, Краснодарский край, город-курорт Анапа,
 с. Юровка ул. Садовая, 202а
 тел./факс (8-86133) 95-2-24

Главному санитарному врачу
 Территориального отдела
 управления Федеральной
 службы по надзору в сфере
 защиты прав потребителей и
 благополучия человека
 по Краснодарскому краю в
 городе-курорте Анапа
 Л.В. Медведевой

от 25.10.2024 № 133

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе профилактического визита сотрудников территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа (предписание №100 от 7 октября 2024 г.) выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушения	Срок устранения	Мероприятие по устранению нарушений
1.	Выполнить ограждение территории школы забором без повреждений	01.09.2025г.	Заключен контракт, работы ведутся, нарушение будет устранено в срок до 1.12.2024
2.	Выполнить внутреннюю отделку части помещения материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; ликвидировать дефекты и повреждения стен и потолков: - в кабинете 15 биологии покрытие пола с повреждениями; -в коридоре второго этажа покрытие стен частично с повреждениями -покрытие потолка в коридоре возле кабинета 45 с повреждениями	01.09.2025г.	Нарушение будет устранено в указанный срок
3.	Оборудовать в туалете для мальчиков на 2м этаже кабину 1го унитаза дверями	01.09.2025г.	Нарушение будет устранено в указанный срок
4.	Оборудовать в кабинетах 13, 24, 27,44,48 меловые доски местным освещением (софитами)	01.09.2025г.	Нарушение будет устранено в указанный срок
5.	В учебных кабинетах обеспечить исправность светильников: -в кабинете 48 не горит 1 лампа -в кабинете 37 не горит 3 лампы	25.10.2024	Нарушение устранено в полном объеме, лампы заменены
6.	Организовать питьевой режим для 5-11 классов	25.10.2024г.	Нарушение устранено, установлены питьевые фонтанчики

Управление Роспотребнадзора
 по Краснодарскому краю
 Территориальный отдел
 Роспотребнадзора по Краснодарскому
 краю в городе-курорте Анапа
 КАНИЦЕЛЯРИЯ
 Дата 25.10.2024
 Вх.№ 7615
 Принял [подпись]

7.	В спортивном зале для занятий самбо отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами	01.09.2025г..	Нарушение будет устранено в указанный срок
8.	Обеспечить соответствие 5 сотрудников требованиями, касающимся прохождением ими предварительного и периодического медосмотра	25.10.2024	Допуск к работе имеется у всех сотрудников учреждения, контроль за ведением медкнижек усилен

Директор МБОУ СОШ № 18
им. И.А. Мироненко



Н.А.Сучкова